



P.K. „Therma” Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Michała Grażyńskiego 108

WNIOSEK o zmianę mocy zamówionej

1. Oznaczenie wnioskodawcy.

Imię i nazwisko / Nazwa odbiorcy

Adres zamieszkania / Siedziba firmy

2. Adres obiektu objętego umową:

3. Parametry techniczne obiektu.

Niniejszym zamawiam moc cieplną do ww. obiektu w wielkości:

Zamówiona moc cieplna w warunkach obl. $T_z = -20^\circ\text{C}$	Q [MW]	Parametry ^{*1) i *3)} temperaturowe instalacji obliczeniowych przy temp. zewnętrznej $T_z = -20^\circ\text{C}$	
1	2	3	4
Centralne ogrzewanie		Krzywa grzania (temperatura zasilania/powrotu)	 / $^\circ\text{C}$
		Funkcja cut-off ^{*2)}	 $^\circ\text{C}$
Wentylacja		Krzywa grzania (temperatura zasilania/powrotu)	 / $^\circ\text{C}$
		Minimalna temperatura T_{zas} (nie więcej niż 55°C)	 $^\circ\text{C}$
		Funkcja cut-off ^{*2)}	 $^\circ\text{C}$
Technologia		Krzywa grzania (stałowartościowa) (temperatura zasilania/powrotu)	 / $^\circ\text{C}$
Ciepła woda użytkowa		Krzywa grzania (stałowartościowa)	55 / 10°C

^{*1)} w przypadku instalacji odbiorczej o zmiennych parametrach zależnych od zewnętrznej temperatury powietrza, innych niż przyjętych w tabeli regulacyjnej P.K. Therma Sp. z o.o. lub wydanych warunkach technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej, do wniosku należy dołączyć indywidualną zatwierdzoną w P.K. Therma Sp. z o.o. tabelę regulacyjną dla obiektu/instalacji.

^{*2)} funkcja Cut-off umożliwia, w sezonie grzewczym, wstrzymanie dostawy ciepła do instalacji c.o. przy podanej wartości temperatury zewnętrznej. Przy spadku tej temperatury o 2° węzeł c.o. wraca do pracy.
Zwykle, wartość Cut off dla budynków mieszkalnych, wynosi $+16^\circ$. Ponowne włączenie następuje wówczas przy $+14^\circ$.

^{*3)} UWAGA.

Obiekty zasilane z węzłów grupowych (pomiar ciepła na czynniku niskoparametrowym), są zasilane wg krzywej grzewczej całego osiedla lub całej grupy odbiorców zasilanych ze wspólnego węzła cieplnego. Instalacja grzewcza, w takim obiekcie, dla nowych potrzeb cieplnych winna być przez Odbiorcę wyregulowana hydraulicznie przy zachowaniu obecnej krzywej grzania (wartości w kolumnie 4 pozostaną na poziomie dotychczasowej umowy kompleksowej). Standardowo, dostosowanie mocy będzie się wówczas odbywało na zaworze ograniczenia przepływu podwężła przyłączeniowego podlegającego analizie dostosowania urządzeń do nowej mocy zamówionej. W szczególnych przypadkach, gdy Odbiorca zasilany z węzła grupowego podejmie decyzję o konieczności realizacji indywidualnej krzywej grzania (niższej niż parametry pracy węzła grupowego), prosimy o kontakt z P.K. Therma Sp. z o.o. celem zaplanowania Inwestycji Odbiorcy budowy węzła zmieszania pompowego.

Dane charakterystyczne obiektu.

Dane o obiekcie	Powierzchnia ogrzewana obiektu [m ²]	Kubatura ogrzewana obiektu [m ³]	Liczba mieszkań	Liczba mieszkańców

UWAGA. Powierzchnia mieszkalna stanowi co najmniej 50% całkowitej powierzchni użytkowej budynku.

TAK	NIE
-----	-----

niepotrzebne skreślić

4. Przyczyna zmiany mocy zamówionej.

.....

.....

5. Wykonane opracowanie (np. audyt energetyczny, obliczenie zapotrzebowania ciepła, analiza techniczna): (w opisie poniżej podać: tytuł, datę, autora)

.....

.....

.....

.....

6. Dodatkowe uwagi odbiorcy.

.....

.....

.....

Dla zmiany wielkości zamówionej mocy w więcej niż dla jednego węzła druk należy powielić.

Informacja o procedurze zmiany mocy zamówionej.

- Zmniejszenie wielkości mocy zamówionej przez Kupującego może być dokonane jeden raz w roku kalendarzowym z mocą obowiązującą od 1 stycznia.
- Pisemny wniosek o zmniejszenie mocy zamówionej Kupujący winien złożyć u Sprzedającego w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok dokonania zmiany (dziennik podawczy; P.K.Therma Sp. z o.o. ul. Michała Grażyńskiego 108 lub mail: therma@therma.bielsko.pl)
- Pisemny wniosek Kupującego o zwiększenie mocy zamówionej Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie do 30 dni od daty jego otrzymania.
- Realizacja wniosku nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w zawartej w umowie kompleksowej na dostarczania ciepła.
- W przypadku zmiany mocy zamówionej, która wymaga zainstalowania przez Sprzedającego nowych urządzeń, nowego układu pomiarowo-rozliczeniowego i urządzeń regulujących natężenie przepływu, koszt zakupu i montażu tych urządzeń pokrywa Kupujący.